



PARROQUIA NUESTRA SEÑORA DE GPE, PUERTO VALLARTA, JAL. SIOP-E-IUTUR-OB-LP-0161-2026

Arq. Douglas Rodríguez Perea
Director General de Arquitectura y Urbanismo

Arq. Jorge Ruiz Leal
Director de Proyectos Arquitectónicos

Localización: Hidalgo 370, Proyecto escuela, Centro
Municipio: Puerto Vallarta

Rehabilitación del sistema de iluminación arquitectónica exterior de Parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe, en el municipio de Puerto Vallarta, Jalisco.

GABINETES DE CONTROL ELÉCTRICO
ALZADOS Y DETALLES

INDICADA

Mar. 2026

GAB



(PG-2, PG-3, PG-4, PG-6)

10-10AWG F	
1-12d T.F.	
(PG-5)	
1 CABLE USO RUDO	
4X10AWG	
1T. PGG 25MM	

(PG-3, PG-6)

4-10AWG F
1-12d T.F.
(PG-5)
1 CABLE USO
RUDO 4X10AWG
1T. PGG 25MM

(PG-3)
1 T. HALL
3X10AWG
(PG-5)
1 T. HALL
4X12AWG

(PG-3)
2-10AWG F
1-12d T.F.

(PG-5)
1 CABLE USO
3 RUDO 4X10AWG
5 1T. PGG 21MM

(PG-6)
2-10AWG F
1-12d T.F.
1T. PGG 21MI
PG-6

(PG-3, PG-6)

4-10AWG F _____
1-12d DETALLE 2 (TORRE)
(PG-5)
1 CABLE USO
RUDO 4X10AWG
1T. PGG 25MM

(PG-2, PG-4, PG-6)

6-10AWG F
1-12d T.F.
1T. PGG 21MM
(VER VISTA DE
PLANTA DE TORRE)

PG-6 PG-4
(SEÑAL IW)
1 CABLE UTP CAT 6
1T. PGG 16MM

(PG-3)
1 T. HALL
3X10AWG

(PG-5)
1 T. HALL
4X12AWG

(PG-6)
1 T. HALL
3X10AWG

(PG-4)
1 T. HALL
4X12AWG

(PG-3)
2-10AWG F
1-12d T.F.
(PG-5)
1 CABLE USO
RUDO 4X10AWG
1T. PGG 21MM

(PG-6)
2-10AWG F
1-12d T.F.
T. PGG 21MM

-01 PG-5

PG-1 

1

PG-6

PG-1

DETALLE 1 (CAMPANARIO)

⊙ N+ 2.17

GABINETES DE CONTROL ELÉCTRICO
PARROQUIA NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE



PARROQUIA NUESTRA SEÑORA DE GPE, PUERTO VALLARTA, JAL. SIOP-E-IUTUR-OB-LP-0161-2026

Arq. Jorge Ruiz Leal
Director de Proyectos Arquitectónicos

Localización: Hidalgo 370, Proyecto escuela, Centro
Municipio: Puerto Vallarta

Rehabilitación del sistema de iluminación arquitectónica exterior de la Parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe, en el municipio de Puerto Vallarta, Jalisco.

GABINETES DE CONTROL ELÉCTRICO ALZADOS Y DETALLES

GAB_02

